

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 125/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №42 "Ромашка"
(МКДОУ "Детский сад №42 «Ромашка»), заведующий Хазова Людмила Анатольевна
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 125 от «28» октября 2019 и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

"05" ноября 2019г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"16" ноября 2019г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"25" ноября 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"02" декабря 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Зайковым Дмитрием Валентиновичем, Врио начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; Бакиным
Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области,

эксперты: Евстигнеев Павел Александрович, инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №42 "Ромашка"
по адресу: 623632, Свердловская область, Талицкий район, поселок Комсомольский, ул. 70 лет
Октября, 13

Совместно с: Хазовой Людмилей Анатольевной, заведующим МКДОУ "Детский сад №42
"Ромашка".

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнени и (указываетс я только выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты (здание детского сада) руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода весной 2019 года. Отсутствует акт проверки.) Руководителю организации на объекте защиты (здание детского сада) организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390);	03.08.2020	
2.	На 1 этаже здания детского сада помещение теплового пункта вентиляции (помещение №23 по техническому паспорту БТИ) используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Запретить и не допускать использование помещения теплового пункта вентиляции (помещение №23 по техническому паспорту БТИ) для хранения продукции, оборудования, мебели и	п.п. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390);	03.08.2020	

	других предметов		
3.	На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже предел огнестойкости дверей помещений складов (по техническому паспорту БТИ помещение № 28, №29) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30. На объекте защиты заполнение дверных проемов помещений складов (по техническому паспорту БТИ помещение № 28, №29) выполнить с соответствующим пределом огнестойкости не менее EI 30. (установить противопожарные двери).	ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7); п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения».	03.08.2020
4.	Смонтированные резервные источники питания систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (протокол исследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 166п по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 25.11.2019 г.) (Заявленная производителем, емкость АКБ составляет 7.2 Ач, фактическая при испытании 1,1 и 01,3 Ач). Системы противопожарной защиты (автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей при пожаре) оборудовать резервными источниками питания, обеспечивающими питание указанных электроприемников в	ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175)	03.08.2020

	дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.			
5	Для насосных установок, обеспечивающих подачу воды на нужды внутреннего пожаротушения, не предусмотрена II категория электроснабжения. Насосные установки запитаны от одной общей электросети здания детского сада. Для насосных установок, обеспечивающих подачу воды на нужды внутреннего пожаротушения, предусмотреть (выполнить) II категорию электроснабжения. Обеспечить электроснабжение насосных установок от двух независимых источников электропитания.	ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.10 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	03.08.2020	
6	Помещения различного класса функционального назначения (помещения детского сада Ф 1.1 и помещения объекта культуры Ф 2.1) не выгорожены между собой противопожарными преградами, а именно заполнения дверных проемов выполнено из деревянных дверных проемов, не обеспечивающее соответствующий предел огнестойкости EI 30. Помещения различного класса функционального назначения (помещения детского сада Ф 1.1 и помещения объекта культуры Ф 2.1) выгородить между собой противопожарными преградами, а именно заполнения дверных проемов выполнить с соответствующим пределом огнестойкости EI 30.	ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНИП 21-01-97*	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» декабря 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«02» декабря 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

«02» декабря 2019 г.

Заведующий МКДОУ "Детский сад №42
"Ромашка", Хазова Л.А.

заведующий (подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99